Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. Селижарово
172200, пос. Селижарово, ул. Зелёная, д. 1
тел.: 8(48269)2-23-23, 2-53-10
E-mail school1@mail.ru
ОКПО 21353406 ОГРН 1026901812893
ИНН/КПП 6939000503/693901001
25.03.22 № 61

Начальнику ОНД и ПР по Осташковскому,
Селижаровскому, Пеновскому,
Кувшиновскому районам
подполковнику вн. службы
Д.А. Волкову

Информация МОУ СОШ №1 п. Селижарово
о выполнении предписания № 98/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии с предписанием №98/1 от 16 сентября 2021 года, с целью устранения выявленных нарушений законодательства в области пожарной безопасности, в МОУ СОШ №1 п. Селижарово выполнено следующее:

-в кабинетах № №1,2 начальной школы и в кабинете №4 основной школы заменен линолеум, имеются документы, подтверждающие класс пожарной опасности (п.3 предписания);

-произведена полная замена огнезащитного покрытия потолочного перекрытия в лестничной клетке (п.4 предписания);

-не допускается снятие устройств самозакрывания и фиксации противопожарных и противодымных дверей в закрытом состоянии (п.6 предписания);

-обеспечено свободное открывание вторых створок дверей, ведущих из коридора на лестничную клетку (п.7 предписания);

-произведена замена огнетушителей на требуемые согласно рангу тушения модельного очага пожара (п.8 предписания).

-установлен противопожарный клапан в месте пересечения потолочного перекрытия с воздуховодом вентиляции кухни.

Остаются не выполненными пункты 1,2,5 предписания и частично выполнен пункт 3. Для устранения указанных нарушений направлено ходатайство о выделении необходимых средств в администрацию Селижаровского МО и ходатайство о продлении сроков исполнения предписания на 1 год.

Директор МОУ СОШ №1 п. Селижарово И.Н. Мумаева