Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. Селижарово

172200, пос. Селижарово, ул. Зелёная, д. 1
тел.: 8(48269)2-23-23, 2-53-10
E-mail:schol1@mail.ru

ОКПО 21353406 ОГРН 1026901812893
ИНН/КПП 693900503/693901001

14.09.2021г. №

Прокурору района
старшему советнику юстиции

С.Л. Горячевой

Информация МОУ СОШ №1п. Селижарово
о выполнении требований представления прокуратуры.

В соответствии с представлением прокуратуры Селижаровского района, исх. № 11/15-2021 от 20.08.2021г. «Об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности», в МОУ СОШ №1 п. Селижарово выполнено следующее:

-представление рассмотрено на педагогическом совете школы 30.08.2021г. с участием помощника прокурора Ляпкина А.А.;

-автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, имеется журнал, в котором ежеквартально фиксируются результаты испытаний сигнализации, которые проводят специалисты ООО «Антипож»;

-помещения чердака будут оборудованы системой пожарной сигнализации, в настоящее время проводится запрос коммерческих предложений от специализированных организаций, которые будут выполнять данные работы;

-приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (3 СИЗа);

-имеются сертификаты на покрытие полов (линолеум) в кабинетах 19, 20, 21, 22, в начальной школе в кабинетах 1,2;

-имеется сертификат на покрытие пола (линолеум) в коридоре начальной школы;

-огнезащитное покрытие потолочного перекрытия в лестничной клетке будет восстановлено, с этой целью выполнено техническое задание, смета работ, найден подрядчик, администрацией Селижаровского МО выделены дополнительные лимиты денежных средств;

-с целью частичной замены потолков в коридорах основной школы выполняется техническое задание, составляется сметная документация и запрос коммерческих предложений на выполнение работ по замене материалов потолков;

-противопожарные двери в лаборантских кабинетов химии и физики оборудованы пружинами для самозакрывания;

-оформлен и ведется журнал учета систем противопожарной защиты.

Ответственному за пожарную безопасность школы заместителю директора по АХЧ Шабунову П.С. приказом директора №78/1 от 03.09.2021г. объявлено замечание за ненадлежащий контроль за соблюдением требований законодательства о противопожарной безопасности в школе.

Директор МОУ СОШ №1 п. Селижарово И.Н. Мумаева